



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 01

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Пожарный магазин 01»

Адрес: 664029, г. Иркутск, ул. Кайская 13, тел/факс 8 (3952) 56-40-68, 610-777 ИНН/КПП 3812124728/381201001, ОГРН 1093850027996 www.pb38.ru, e-mail: pb38@bk.ru

Протокол № 3060
испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1 Наименование организации, выполняющей испытание: ООО «Пожарный магазин 01» лицензия № 38-Б/00281 от 24.05.2016г.

2 Дата проведения испытания: 16.05.2012г.

3 Заказчик: МБДОУ Д/С №43 "Золотая Рыбка"

4 Основание для проведения испытания: проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли на объекте Заказчика.

5 Наименование и адрес объекта контроля:

МБДОУ Д/С №43 "Золотая Рыбка"
г. Улан-Удэ, ул. Буяко ДТ

6 Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку:

ООО ПМ-01

7 Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД: Нисорин-Д-Вео

8 Тип защищенных конструкций: деревянные конструкции кровли здания.

9 Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов): образцы представляют собой поверхностный слой огнезащищенной древесины (стружку) длиной от 50 до 60 мм, шириной от 25 до 35 мм, толщиной от 1,5 до 2,5 мм.

10 Условия проведения испытания: температура воздуха, 10°C; относительная влажность воздуха, 60%

Номер образца	Место отбора образца	Результат испытаний
1	Деревянные конструкции кровли здания	Полностью
2	Деревянные конструкции кровли здания	Полностью
3	Деревянные конструкции кровли здания	Полностью
4	Деревянные конструкции кровли здания	Полностью
5	Деревянные конструкции кровли здания	Полностью
6	Деревянные конструкции кровли здания	Полностью
7	Деревянные конструкции кровли здания	
8	Деревянные конструкции кровли здания	
9	Деревянные конструкции кровли здания	
10	Деревянные конструкции кровли здания	

Вывод: Поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания, расположенного по адресу г. Улан-Удэ, ул. Буяко ДТ является полностью

Генеральный директор

ООО «Пожарный магазин 01»



В.С. Гавришук