



ООО "Пожарная безопасность 01"

ИНН 3812124728, г. Улан-Удэ ул. Ключевская 23, тел.: 60-28-82, р/с 40702810418350010104, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607

АКТ

испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

г. Улан-Удэ

«31» октября 2011 г.

Наименование Заказчика: МБДОУ N143 „Золотая рыбка“
Наименование обслуживающей организации: ООО «Пожарная безопасность 01»
Произведено испытание на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:
Объект: МБДОУ N143 „Золотая рыбка“ г. Улан-Удэ

Количество пожарных кранов: 14 „Пожарная безопасность 01“
Номера стояков и пожарных кранов: N1-N14
Длина пожарного рукава: 20м
Диаметр пожарного рукава: D50
- расход «диктующего» пожарного крана: 2.5 л/с
- давление у «диктующего» пожарного крана: 3 атм.
- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.
- количество перемотанных пожарных рукавов: 14

Результат испытаний

Водоотдача внутреннего пожарного водопровода в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. составляет не менее 2.5 л/с, что соответствует требованиям СП 10.13130.2009.
Требованиям соответствуют пожарные краны № 1-14

~~Требованиям не соответствуют пожарные краны №~~



Результат испытаний

Заказчик:

Александр Александрович
(ФИО, подпись)