



ООО "Пожарная безопасность 01"

ИНН 3812124728, г. Улан-Удэ ул. Ключевская 23, тел.: 60-28-82, р/с 40702810418350010104, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607

АКТ

испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

г. Улан-Удэ

26 05 2022 г.

Наименование Заказчика: СБРОУ ДПС №43 "Золотая Рыбка"

Наименование обслуживающей организации: ООО «Пожарная безопасность 01»

Произведено испытание на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

Объект: СБРОУ ДПС №43 "Золотая Рыбка"
г. Улан-Удэ ул. Ключевская

Количество пожарных кранов: 14 шт.

Номера стояков и пожарных кранов: 1-14

Длина пожарного рукава: 20 м

Диаметр пожарного рукава: D50

- расход «диктующего» пожарного крана: 2.5 л/с

- давление у «диктующего» пожарного крана: 3 атм.

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу 1 шт.

- количество перемотанных пожарных рукавов: 1-14

Результат испытаний

Водоотдача внутреннего пожарного водопровода в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. составляет не менее 2.5 л/с, что соответствует требованиям СП 10.13130.2009.

Требованиям соответствуют пожарные краны № 1-14

Требованиям не соответствуют пожарные краны № _____



Исполнитель:

(ФИО, подпись)

Заказчик:

(ФИО, подпись)