



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Пожарный магазин 01»**

Адрес: г.Улан-Удэ, ул.Ключевская, 23, 602882
ИНН/КПП 3812124728/381201001, ОГРН 1093850027996 e-mail: 602882@bk.ru

**Акт
практической тренировки по отработке плана эвакуации
в корпусе № 1 МБДОУ «Детский сад № 143»**

от 20. 04.2022

Комиссия в составе:

Анфимова Е.В. – ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад № 143»,
Корытова С.А. - специалист ООО «Пожарный магазин 01».

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания корпуса № 1 МБДОУ «Детский сад № 143» по адресу: Республика Бурятия г. Улан-Удэ ул. Буйко, 27а.

Тема тренировки: Эвакуация детей и работников детского сада в случае возникновения пожара.

Учебная цель: совершенствовать навыки работников детского сада и детей по быстрой эвакуации при пожаре

Характеристика здания с пребыванием людей:

этажность – 2; система оповещения людей о пожаре – речевое оповещение. количество человек на 20.04. 2022 - 203, подлежащих эвакуации - 203, из них детей - 171.

Время:

- срабатывания системы оповещения – 14 - 55
- начала эвакуации из здания - 14 - 55
- завершения эвакуации из здания - 15 - 01
- окончания подсчета эвакуированных – 15 -03

Эвакуация:

Состав участников: все работники и дети образовательного учреждения. Условный очаг находится в кабинете дефектолога. Обнаружила условное загорание воспитатель Черкасова Н. И. в пожарную охрану не сообщила, двери групповой ячейки не закрыла. В 14-55 включила СОУЭ.

Проведена эвакуация из детского сада в количестве 171 детей,
персонала - 32 человек.

Работниками проверено наличие детей.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации составило 6 минут.

Количество эвакуированных – 203 человека, из них детей - 171.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания – 9.



Замечания по эвакуации:

- воспитатель Черкасова Н. И. не закрыла двери групповой ячейки, не сообщила в пожарную охрану о происшествии.

- при эвакуации не закрыли за собой двери эвакуационных выходов.

Оценка действий персонала – удовлетворительно.

Подписи членов комиссии:

 Анфимова Е. В.
 Коротова С. А.