

670045, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Буйко, 27А
тел. 8(3012)26-76-51

Приказ №1/2

10 января 2022г.

О противопожарном режиме

В целях обеспечения пожарной безопасности в МБДОУ № 143 (1корпус, 2корпус), а также выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ДОУ противопожарный режим:
 - 1.1. Запрещается:
 - 1.1.1. курение во всех помещениях ДОУ и на прилегающей территории;
 - 1.1.2. хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях ДОУ за исключением мест, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике;
 - 1.1.3. складировать упаковки и другие отходы на путях эвакуации;
 - 1.1.4. пользоваться неисправными электроприборами, поврежденными розетками;
 - 1.1.5. использовать электронагревательные приборы без подставки из негорючего материала;
 - 1.1.6. применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 - 1.1.7. оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
 - 1.2. Сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории ДОУ.
 - 1.3. В случае возникновения пожара:
 - 1.3.1. немедленно сообщить о ситуации в пожарную охрану, сообщить о пожаре (возгорании) заведующему ДОУ, оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания;
 - 1.3.2. приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными либо порошковыми огнетушителями.
 - 1.4. Порядок закрытия помещений:

- 1.4.1. закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок работающих круглосуточно по требованию технологии) и выключения света;
- 1.4.2. категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;
- 1.4.3. каждый работник ДОУ после окончания работы обязан проверить внешним визуальным осмотром помещение, которое он покидает. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов;
- 1.4.4. покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

1.5. Противопожарный инструктаж:

- 1.5.1. проводить инструктаж работников ДОУ на основании разработанной и утвержденной инструкции;
- 1.5.2. при приеме работника на работу, проводить с ним вводный инструктаж по пожарной безопасности;
- 1.5.3. первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводить перед допуском к самостоятельной работе;
- 1.5.4. проведение повторного инструктажа по пожарной безопасности осуществлять не реже одного раза в полугодие;
- 1.5.5. внеплановый противопожарный инструктаж проводить:
 - 1.5.5.1. при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
 - 1.5.5.2. при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, инструментов, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние учреждения;
 - 1.5.5.3. при нарушении работниками ДОУ требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- 1.5.6. для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников ДОУ
- 1.5.7. не допускать к самостоятельной работе работников ДОУ, не прошедших инструктаж по пожарной безопасности;
- 1.5.8. проведение инструктажей по пожарной безопасности оформлять в журналах инструктажей по пожарной безопасности.

1.6. Первичные средства пожаротушения:

- 1.6.1. размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м;
- 1.6.2. на вновь приобретенные огнетушители нанести порядковый номер белой краской, сделать записи в журнале учета огнетушителей;
- 1.6.3. огнетушители содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать;
- 1.6.4. техническое обслуживание, проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей проводить в установленные сроки, в соответствии с требованиями по эксплуатации;
- 1.6.5. огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами;





























- 1.7. о проведенных проверках и испытаниях делать отметки на огнетушителе, в его паспорте и в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 1.8. Контролировать соблюдение требований нормативных документов при эксплуатации и содержании противопожарного водоснабжения, проведение периодического (2 раза в год) освидетельствования пожарных кранов с регистрацией в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 1.9. Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью и исправностью установок пожарной автоматики, за ведением необходимой эксплуатационной документации. Контролировать регистрацию проведенных работ в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 1.10. Осуществлять контроль за соблюдением требований нормативных документов по энергоэнергетике при эксплуатации силового и осветительного электрооборудования.
- 1.11. Обеспечить ежедневное проведение визуального осмотра силового и осветительного электрооборудования на предмет выявления возможных повреждений и неисправностей.
- 1.12. Обеспечить контроль за своевременным проведением замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования, смонтированных в помещениях.
2. Ответственность за обеспечение выполнения настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную безопасность в ДОУ Фролову Ольгу Владимировну – Зам по АХЧ(1 корпус), Безрукову З.Е. - завхоз(2 корпус).
3. С содержанием настоящего приказа ознакомить всех работников учреждения под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



















Заведующий

Агапова И.А.



С приказом ознакомлены:

-  Фролова О.В.
-  Безрукова З.Е.
-  Куликова В.Н.
-  Джиембаева М.С.
-  Мамасуева Е.М.
-  Татарцева Е.Г.
-  Анфимова Е.В.
-  Салимова Н.В.
-  Негина Е.В.
-  Захарова З.Х.
-  Судомойкина Е.А.
-  Бурштейн Л.В.
-  Осипова Т.С.
-  Еноткина Н.А.
-  Сычева О.М.
-  Гуленкова В.Г.
-  Угнивенко Е.М.
-  Ушакова Н.К.
-  Иванова Т.В.
-  Тимофеева О.И.
-  Разумова Т.В.
-  Иванова Т.В.
-  Тютрина О.А.
-  Дружинина М.В.
-  Сафронова С.И.
-  Степанова И.Н.
-  Безрукова З.Е.
-  Агапова И.А.

-  Стрижанова И.Е.
-  Беломестных И.В.
-  Воронцова Е.А.
-  Тимофеева Н.И.
-  Кузьмина Е.И.
-  Вакарина С.Г.
-  Санжиева Е.В.
-  Живова С.Н.
-  Закатова О.М.
-  Миргородская А.В.
-  Бронникова Я.В.
-  Волкова Е.В.
-  Пискунова И.А.
-  Ветрова Н.В.
-  Чойнжурова Е.В.
-  Опасова Н.А.
-  Ситникова Н.Л.
-  Белова Н.М.
- Шишмарева Э.Б.
- Заридзе Ю.И.
- Бобровник А.
- Тулосоева Т.Э.
- Фролов А.С.
- Иванов Ф.К.
- Власова О.В.
- Чернышев В.М.

Гендунова Т.Ж.
 Черкасова Н.И.
 Иванова Е.В.
 Орлова Л.Э.
 Чернецова Е.С.
 Ильина О.И.
 Цыденов В.Т.
 Максимов В.Е.
 Бокань Н.В.
 Милованова Т.Н.
 Климова Л.М.
 Галкин А.Г.
 Луконин Д.В.
 Костин А.А.
 Ланг С.В.
 Дружинина Н.В.
 Ильина Е.А.
 Рязанец Н.С.
 Ахмедьянова О.Ю.
 Сарандова Н.Н.
 Ивлеева Ф.С.
 Анфимова А.Л.

Нелюбин И.Г.
 Осокина М.А.
 Власов В.П.
 Байтимишева Н.А.

А.Н. в.п.а

иншонуудевэ



Стржжова Н.Е.	Беломестных Н.В.	Воронова Е.А.	Тимофеева Н.Н.	Курьянова Е.Н.	Вакрица С.Г.	Семкина Е.В.	Жидова С.Н.	Закатова О.М.	Мирошникова А.В.	Бронникова Р.В.	Волкова Е.В.	Пискунова Н.А.	Ветрова Н.В.	Лойкиндрова Е.В.	Оласова Н.А.	Ситникова Н.Л.	Белова Н.М.	Шимшарова Э.Б.	Зардза Ю.Н.	Бороняк А.	Тулосова Т.Э.	Фролова А.С.	Назов Ф.К.	Власова О.В.	Геднишев В.М.
Бадарца О.В.	Бадарца Э.Э.	Кункова Е.Н.	Джамбазья М.С.	Мамсучева Е.М.	Татрица Е.Г.	Анфимова Е.В.	Салмова Н.В.	Нетина Е.В.	Захарова З.Х.	Судомокина Е.А.	Бурдуйн Д.В.	Ослова Т.С.	Еноткина Н.А.	Сырова О.М.	Туленикова В.Г.	Тинвилю Е.М.	Ушкова Н.К.	Назова Т.В.	Тимофеева О.Н.	Раулова Т.В.	Назова Т.В.	Тогрина О.А.	Дружнина М.В.	Сафронова С.Н.	Степанова Н.Н.